

令和2年6月29日

習志野市庁舎に設置されている 免震オイルダンパーの交換工事を実施します

習志野市庁舎(平成29年4月竣工)に設置されている免震オイルダンパーについて、8本のうち不適合品である5本を新しい製品に交換します。

1. 工 事 期 間 : 令和2年7月1日～令和2年7月10日(予定)
2. 製造者及び施工事業者 : カヤバシステムマシナリー株式会社
清水建設株式会社千葉支店
3. そ の 他 : 交換工事に伴う習志野市の費用負担はありません。

《経過》

平成30年10月 KYB(株)及びカヤバシステムマシナリー(株)が製造した免震オイルダンパーに製造時の不適切行為を公表

市庁舎に設置されているオイルダンパーは、検査データの改ざんの疑いがあるものの、詳細は「不明」と公表

令和元年6月 適合品・不適合品の本数が確定

令和2年7月 工事着工

※ なお、工事完了までの構造安全性については、平成31年1月に第三者機関による評価書により確認を行っております。

問合せ先

習志野市新庁舎等建設本部(資産管理課)
担当:星野 文貴(課長)、笹森 洋輔
電話:047-451-1597