

回答書

回答日 令和8年6月19日

入札案件名		着水井等劣化診断調査業務委託	
質問 番号	設計図書等の 種類・頁・番号	質問内容	回答
1	参考図 04、参 考図 05	第2給水場3号配水池、第4給水場1、2号配水池のアルミ製ドーム屋根は調査対象でしょうか。	ご質問いただいた施設につきましては、目視調査の対象となります。
2	第1号内訳書	設計協議として各施設で初回・中間・最終を計上されておりますが、9施設ごとに協議を行われる理由をご教授お願いいたします。	各施設ごとに個別の施工条件や経年劣化状況が異なるため、9施設の進捗状況を詳細に把握するためです。
3	第2号内訳書	"1施設につき目視調査 外面 0.5人計上されておりますが、ローリングタワー等の足場を使用した目視調査ではなく、目視可能範囲内の調査と判断してよろしいでしょうか。	ご認識のとおりです。本調査は、ローリングタワー等の足場は設置せず、目視可能範囲内における調査となります。