

回 答 書

回答日 令和7年6月10日

入札案件名		津田沼浄化センター3系水処理D0計、ORP計更新工事	
質問 番号	設 計 図 書 等 の 種 類・頁・番号	質 問 内 容	回 答
例	仕様書4頁 特記仕様書 6. 工事内容 (5) その他		
1	特記仕様書 4. 機器の仕様及び 数量 (2)3系ORP計 2)パルスエアジェ ット洗浄付き落し 込み式検出器	記載の製品仕様コードは、仕様欄内容と一部差異のある製品となっ ています。 製品仕様コード：PHCG95D-1-5A11D10A 『保護管 3.0m』（仕様欄記載 3.5m） 仕様欄内容に沿った製品コードは下記の通りとなります。 製品仕様コード：PHCG95D-1-5A11F11A 『保護管 3.5m』 仕様欄内容に沿った製品コードによる施工でよろしいでしょうか。	問題ございません。
2	特記仕様書 7. 工事発生材	既設撤去に伴う発生材については金属製品である為、産業廃棄物と して処理は行わず、有価物として扱ってよろしいでしょうか。	問題ございません。
3	公告 施工実績について	マンホールポンプ場は下水道に係る重要な施設と考えますが、マン ホールポンプ場での施工実績を証明したもので承認頂けるとの認識 でよろしいでしょうか。	マンホールポンプ場での施工実績は対象外になります。

回 答 書

回答日 令和7年6月10日

入札案件名		津田沼浄化センター3系水処理D0計、ORP計更新工事	
質問 番号	設 計 図 書 等 の 種 類・頁・番号	質 問 内 容	回 答
4	特記仕様書 4. 機器の仕様及び 数量 (2)3系ORP計 1)ORP計変換器	製品仕様コード『HBM162B-1-YaAA00B00AA1A』と記載がありますが、 仕様欄内容に沿った製品コードは下記の通りとなります。 ・製品仕様コード：HBM162B-1-YAA00B00AA1A 仕様欄内容に沿った製品コードによる施工でよろしいでしょうか。	問題ございません。
5	公告 施工実績について	施工実績として認められる工事請負金額に制限はございますか。ご 教示ください。	工事請負金額の制限はございません。