

回 答 書

回答日 令和7年5月15日

入札案件名		整圧器遠隔遮断装置取付工事	
質問 番号	設計図書等の種 類・頁・番号	質 問 内 容	回 答
例	仕様書4頁 特記仕様書 6. 工事内容 (5) その他		
1		各子局の遠隔遮断に必要な機器（ソレノイド装置（協成 SLE）、開閉位置表示装置（協成 PTM）、負圧遮断装置（EST-2））の機器調達及び現地取付工事は請負範囲に含まれますでしょうか。	遠隔遮断するのに必要な機器として含まれる。
2		仕様にはありませんが、子局ガバナ室に作業性と安全性を考慮し、防爆型照明灯を設置してもよろしいでしょうか。	防爆型 LED 照明であれば設置しても良い。