

## 回答書

回答日 令和6年6月28日

入札案件名		津田沼浄化センター汚泥脱水設備整備工事	
質問 番号	設計図書等の種 類・頁・番号	質問内容	回答
1	設計書・P-12 及び 14・第8号及び9号 特記仕様書・3頁・5の (3) 3) 及び(4) 3)	設計書には塗装の規格「下塗り・上塗り1回ずつ」、特記仕様書には「ホツパ内外面 塗装(3種ケレン・下塗り・上塗り)」と表記がありますが、設計書の「下塗り・上塗り1 回ずつ」と解釈して宜しいでしょうか。	設計書の塗装の規格「下塗り・上塗り1回ずつ」を正とします。