

令和 8 年 4 月 有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)検査結果

(国の示す暫定目標値 50ng/L)

浄水

| 日付 \ 場所        | 津田沼 1 丁目公園 | 花咲児童遊園   | 東習志野 8 丁目<br>児童遊園 | 三山北公園    |
|----------------|------------|----------|-------------------|----------|
| 令和 8 年 4 月 6 日 | 5 ng/L未満   | 5 ng/L未満 | 5 ng/L未満          | 5 ng/L未満 |

原水

| 日付 \ 場所          | 1 - 1 号井戸 | 1 - 2 号井戸 | 1 - 3 号井戸 | 1 - 4 号井戸 | 1 - 5 号井戸 | 1 - 6 号井戸 | 1 - 8 号井戸 | 1 - 9 号井戸 |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 令和 8 年 4 月 2 0 日 | 5 ng/L未満  | 5 ng/L未満  | 5 ng/L未満  | 5 ng/L未満  | 5 ng/L未満  | 5 ng/L未満  | 5 ng/L未満  | 5 ng/L未満  |

北千葉広域水道企業団の検査結果(当市と検査時期が異なるため、直近の結果を掲載します。)

| 日付 \ 場所        | 浄水場出口    |
|----------------|----------|
| 令和 8 年 4 月 6 日 | 5 ng/L未満 |

検査場所

浄水

- 津田沼 1 丁目公園 . . . 習志野市津田沼 1 - 4
- 花咲児童遊園 . . . 習志野市花咲 1 - 5
- 東習志野8丁目児童遊園 . . . 習志野市東習志野 8 - 2 2
- 三山北公園 . . . 船橋市三山 5 - 4 3 - 5

原水

- 1 - 1 号井戸 . . . 習志野市泉町 2 - 4
- 1 - 2 号井戸 . . . 習志野市泉町 2 - 4
- 1 - 3 号井戸 . . . 習志野市泉町 3 - 2
- 1 - 4 号井戸 . . . 習志野市大久保 4 - 2
- 1 - 5 号井戸 . . . 船橋市三山 2 - 5
- 1 - 6 号井戸 . . . 船橋市三山 5 - 2 0
- 1 - 8 号井戸 . . . 船橋市三山 9 - 2 7
- 1 - 9 号井戸 . . . 船橋市三山 2 - 1 7

令和8年5月 有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)検査結果

(国の示す暫定目標値 50ng/L)

原水

| 日付 \ 場所   | 2－1号井戸   | 2－2号井戸   | 2－3号井戸   | 2－4号井戸   | 2－5号井戸   | 2－7号井戸   | 2－8号井戸   | 2－9号井戸   | 2－10号井戸  |
|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 令和8年5月18日 | 5 ng/L未満 | 5 ng/L未満 | 5 ng/L未満 | 5 ng/L未満 | 5 ng/L未満 | 5 ng/L未満 | 5 ng/L未満 | 5 ng/L未満 | 5 ng/L未満 |

北千葉広域水道企業団の検査結果(当市と検査時期が違うため、直近の結果を掲載します。)

| 日付 \ 場所   | 浄水場出口    |
|-----------|----------|
| 令和8年5月11日 | 5 ng/L未満 |

検査場所

原水

- 2－1号井戸・・・習志野市藤崎1－1
- 2－2号井戸・・・習志野市藤崎2－4
- 2－3号井戸・・・習志野市藤崎2－9
- 2－4号井戸・・・習志野市藤崎3－17
- 2－5号井戸・・・習志野市藤崎3－32
- 2－7号井戸・・・習志野市藤崎6－15
- 2－8号井戸・・・習志野市本大久保1－18
- 2－9号井戸・・・習志野市鷺沼台2－22
- 2－10号井戸・・・習志野市鷺沼台2－2