

## 津田沼浄化センター 水質分析結果

	pH	COD	SS	窒素	りん
<b>流入水質</b>					
平成30年度	7.5	104	160	41.3	5.12
令和元年度	7.6	106	176	44.2	5.25
令和2年度	7.6	98	172	41.9	4.97
令和3年度	7.6	97	142	42.5	4.99
<b>放流水質</b>					
平成30年度	7.1	7.9	2.5	6.7	0.97
令和元年度	7.1	7.4	2.1	6.9	1.04
令和2年度	7.3	7.1	1.8	6.6	0.84
令和3年度	7.2	7.5	3.0	9.0	0.89
放流規制値	6.0から8.5	20以下	50以下	30以下	4以下

- ・単位: ミリグラム毎リットル (pHを除く)
- ・注釈1: COD、全窒素、全りんの放流規制値は千葉県上乗せ条例(水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例)
- ・注釈2: pH、SSの放流規制値は習志野市環境保全条例