

津田沼浄化センター 水質分析結果

| | pH | COD | SS | 全窒素 | 全りん |
|-------------|----------|------|------|------|------|
| 流入水質 | | | | | |
| 令和元年度 | 7.6 | 106 | 176 | 44.2 | 5.25 |
| 令和2年度 | 7.6 | 98 | 172 | 41.9 | 4.97 |
| 令和3年度 | 7.6 | 97 | 142 | 42.5 | 4.99 |
| 令和4年度 | 7.7 | 96 | 124 | 42.9 | 5.13 |
| 放流水質 | | | | | |
| 令和元年度 | 7.1 | 7.4 | 2.1 | 6.9 | 1.04 |
| 令和2年度 | 7.3 | 7.1 | 1.8 | 6.6 | 0.84 |
| 令和3年度 | 7.2 | 7.5 | 3.0 | 9.0 | 0.89 |
| 令和4年度 | 6.9 | 7.3 | 2.0 | 9.4 | 1.02 |
| 放流規制値 | 6.0から8.5 | 20以下 | 50以下 | 30以下 | 4以下 |

- ・単位: ミリグラム毎リットル (pHを除く)
- ・注釈1: COD、全窒素、全りんの放流規制値は千葉県上乗せ条例(水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例)
- ・注釈2: pH、SSの放流規制値は習志野市環境保全条例