

耐震診断の結果の公表【要安全確認計画記載建築物（習志野市所管分）】

公表日 平成29年3月29日

法第7条第1号に掲げる建築物で耐震診断の結果の報告期限が平成27年12月末のもの

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	災害時の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上必要な部分の地震に対する安全性の評価結果	耐震改修の予定		備考
							内容	時期	
1	第3分団詰所	習志野市鷺沼 三丁目226番地	消防団詰所	第3分団における活動上の人員や資機材の拠点場所	一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」に定める「一般診断法」及び「精密診断法」（時刻歴応答計算による方法を除く）	上部構造評点 0.31	—	—	—