

令和5年6月23日

## レジオネラ属菌の検出について (高齢者福祉センター芙蓉園)

本市の高齢者福祉施設「高齢者福祉センター芙蓉園」(指定管理者:社会福祉法人 豊立会)内の浴槽において、6月13日に採水した検体からレジオネラ属菌が検出されました。

現時点で健康被害の報告は受けておりません。

概要については、以下のとおりです。

### 1. 発生場所

習志野市屋敷4丁目6番6号

習志野市高齢者福祉センター芙蓉園(男子浴槽)

### 2. 概要

6月13日 採水(検査機関:千葉県薬剤師会検査センター)

23日 検査結果について第一報

レジオネラ属菌の基準値 10CFU/100mlに対し、30CFU/100ml 検出

### 3. 利用者数

6月13日～6月23日 浴室利用者数47人(実人数)

### 4. 対応

検査結果の報告を受け、即日、浴室の使用を停止し、利用者へ報告するとともに、症状が出た場合の健康観察や医療機関の受診等を依頼しました。今後の対応については、浴槽の洗浄等を実施した上で再度水質検査を行い、検査結果が改善され次第使用を再開します。

問合せ先

健康福祉部高齢者支援課

電話047-454-7533