質 疑 応 答 書

設計図書等の種類・頁・番号	質 問 内 容	回 答
1 ・入札金額内訳書 ・公告 4 入札方法	ご提示いただいた入札書及び契約書単価設定が季節別のメニュープランとなっております。 弊社としてはベーシックプランで応礼希望ですが季節別メニューは必須でしょうか。	提示しているとおり、本契約の電力料金単価は夏季とその他季とで季節別としております。なお、夏季単価及びその他季単価が同額になることに問題はございません。
2 その他	弊社は環境配慮の観点等により、紙請求書を廃止し、完全電子化へ移行いたしました。 お客さまにはWEB上の『お客様ページ』にて請求書(施設ごとの内訳書あり)を確認・ダウンロード・印刷して頂くこととなりますが、ご了承いただけますでしょうか。 また検針結果は請求書の内訳をもって検針票に代えさせていただきます。毎月を受電月報(30分データ)の提供は、WEBからのダウンロードにて可能ですのでよろしく申し上げます。	WEB上で請求書(内訳書を含む)を確認、ダウンロード、印刷が可能であることを条件に了承します。
3 その他	※燃料費等調整について 落札後の契約時において燃料調整を行わないプランでご契約することは可能でしょうか。	燃料費等調整については、本入札価格の対象外の為、落札事業者様と協議することとします。 ただし、燃料調整を行わないことにより、請求単価に疑義が生じ、教育委員会より算定根拠の資料の提示を要求した際に、受注者は資料の提示に応じることとします。
4 その他	契約に至った場合は、2024年4月に改定されました燃料費等調整の算定諸元をご契約満了まで適用させていただきますがご承諾いただけますでしょうか。 弊社といたしましては2025年4月改定されました算定諸元による燃料費等調整に対応できかねますため、改定前のベーシックプランによる燃料費等調整額にて契約満了まで適用いただけますようお願いいたします。 ※算定諸元とはその月の燃料費等調整額の算定に用いる数値および算定式の事であり、ご契約満了まで燃料費等調整額(〇、〇円)を固定するお願いではございません。 ※契約書への追記や別紙、覚書によるご対応を想定しております。	燃料費調整等については、本入札価格の対象外の為、落札事業者様と協議することとします。 ただし、請求単価に疑義が生じた際は、教育委員会より算定根拠の資料の提示を要求した際に、受注者は資料の提示に応じることとします。
5 その他	各施設計量日は毎月1日でしょうか。	毎月の計量日は一般送配電事業者が定める計量日とします。 なお、現在の計量日は別紙①のとおりです。
6 その他	今回のご契約における月々のお支払いは、お振込でしょうか口座振替でのご対応でしょうか。	口座振込にてお支払いします。
7 その他	契約期間中に建替や増築、トランス増量、受変電設備および引き込み位置の移設・変更、受電設備の新設など、電力の契約に影響するような工事予定がある場合、対象施設と工事内容を教えてください。	・第七中学校において、単相トランス50kVAのものを75kVAに更新予定です。更新後の単相トランスの総容量は125kVAから150kVAに変更となります。(更新時期は令和7年8月) ・袖ヶ浦東小学校において、トランスは既存のままですが、LBS及びコンデンサを更新する予定です。(更新時期は未定) ・総合教育センターにおいて、電気容量は未定ですが、ルームエアコン2台を新設予定です。(令和7年6月～7月頃)
8 その他	SW切替の際必要となりますので、現在の供給者を教えてくださいませでしょうか。	株式会社V-Powerです。
9 その他	全施設スマートメータは設置されていますでしょうか。	自動検針装置(スマートメーター)は設置されています。
10 その他	落札後、契約内容に関する協議にはご対応いただけますでしょうか。	仕様書3(5)記載のとおり、仕様書に定めのない供給条件については、関東管内のみなし小売電気事業者が定める標準供給条件(電気需給約款)等を基に協議するものとします。
11 その他	ご提示いただいた資料に契約書(案)がございませんでしたが、質問書提出期限前にご確認させていただきたいのですがご提示いただけますか。	質問書提出期限前に提示することはできません。なお、契約書(案)は、本質疑応答書の別紙として配布いたします。(別紙②参照)
12 入札要領 9 契約の締結	契約締結期限の記載(5日以内)がございましたが、こちらは必須でしょうか。 またこちらは、土日・祝日を含んだ日数でしょうか。 契約内容確定後、社内決済・製本・押印・発送等お時間を頂戴することとなりますが契約締結日をご指定内に締結すれば問題ございませんでしょうか。	土日、祝日を除く日数となります。期限の協議は可能です。
13	燃料費調整等について、2025年4月1日の見直しされた、旧一般電気事業者(東京電力エナジーパートナー株式会社)のベーシックプランの燃料費調整単価および市場価格調整単価の適用でよろしいでしょうか。 またその場合、今後旧一般電気事業者(東京電力エナジーパートナー株式会社)が算定諸元を変更した場合においても、弊社では応礼時点での算定諸元を、契約期間中継続して用いて計算させていただきます。	燃料費調整および市場価格調整については、本入札価格の対象外の為、落札事業者様と協議することとします。 ただし、請求単価に疑義が生じた際は、教育委員会より算定根拠の資料の提示を要求した際に、受注者は資料の提示に応じることとします。
14	契約書(案)を配布していただくことは可能でしょうか。	本質疑応答書の別紙として配布いたします。(別紙②参照)

設計図書等の種類・頁・番号	質問内容	回答
15	お支払期日につきまして、弊社供給条件では「支払い義務発生日の翌日から起算して30日以内」と定めております。支払義務発生日とは、弊社が定例検針日を考慮してあらかじめ定められた日となります。ご了承いただけますでしょうか。 また、弊社落札の際、仕様書を契約書に合綴される場合は、上記の内容へ記載をご変更いただけますでしょうか。 契約書におきましても、弊社の供給条件と異なる場合、記載をご変更していただくことは可能でしょうか。	請求書受領後またはWEB上にアップロード完了後30日以内にお支払いすることとしているため、仕様書の内容は変更できません。契約書は雛形として御用意していますが、詳細については落札業者と担当課で協議をして内容を決定します。
16	延滞利息につきまして、弊社の供給条件では、「その算定の対象となる料金から、消費税等相当額を差し引いた金額に年10パーセントの割合を乗じて算定してえた金額」と記載されております。ご了承いただけますでしょうか。 また、弊社落札の際、契約書においても上記以外の記載がある場合、上記の内容へ記載をご変更いただけますでしょうか。	落札後、双方協議の上、決定することとします。
17	消費税または、一般送配電事業者が託送料金の改定に伴う値上げ、値下げを行った際に、その改定分の契約単価変更を行いますがいかがでしょうか。	下記の契約約款に該当する場合は、協議に応じることは可能です。 (契約金額の変更) 第16条 契約締結後において天災事変等不測の事件に基づく経済情勢の激変によって、契約金額が著しく不相当であると認められるに至ったときは、その実情に応じ、発注者は、受注者と協議の上契約金額を変更することができる。
18	仕様書および契約書に定めのない事項については、弊社供給条件および料金表によるものとなります。ご了承いただけますでしょうか。 また、弊社落札の際、契約書においても上記の内容へ記載をご変更いただけますでしょうか。 仕様書につきましても、契約書に合綴する場合は同様に変更いただくことは可能でしょうか。	(No. 10の回答のとおり)
19	弊社は、燃料費調整および市場価格調整を行う料金プランを採用しています。 ご了承いただけますでしょうか	(No. 13の回答のとおり)
20	弊社落札の場合、電気料金のお支払いは納付書か口座振替でご対応いただくことは可能でしょうか。また、取引先銀行はどちらになりますでしょうか。	口座振込にてお支払いします。取引先銀行は千葉銀行です。
21 別紙2-1	予定使用量のPDFデータをExcelデータで頂戴することは可能でしょうか。	可能です。別添のとおり、別紙2-2と併せて提供いたします。
22 仕様書第3条(5)	弊社では、燃料費等調整単価の、「燃料価格調整項」は地域電力会社と同一価格でご請求いたしますが、「市場価格調整項」を含まずにご請求いたします。 落札した場合に弊社の算定方法を適用いただくことは可能でしょうか。	(No. 13の回答のとおり)
23	現在の供給者を施設別に教えていただけますでしょうか。	(No. 8の回答のとおり)
24	契約期間中に、受電設備(トランス・変圧器容量等)の増加工事を予定している施設はありますか。 該当する施設がある場合、今回弊社が落札し、仮に次回他社が供給することになった際は、増加工事後に契約電力が増加し、1年を満たさないで弊社との需給契約が廃止される時(または契約電力等を1年に満たないで減少される時)は、増加された日に遡って、1年未満のご使用として料金を精算させていただきますがいかがでしょうか。	受電設備に係る工事を予定しているのは下記のとおりです。 ・第七中学校において、単相トランス50kVAのものを75kVAに更新予定です。更新後の単相トランスの総容量は125kVAから150kVAに変更となります。(更新時期は令和7年8月) ・袖ヶ浦東小学校において、トランスは既存のままですが、LBS及びコンデンサを更新する予定です。(更新時期は未定) ・総合教育センターにおいて、電気容量は未定ですが、ルームエアコン2台を新設予定です。(令和7年6月～7月頃) 受電設備の増加工事により、1年を満たさないで需給契約が廃止される時(または契約電力等を1年に満たないで減少される時)は、増加された日に遡って、1年未満のご使用として料金を精算してよいものとします。
25	現時点において受電設備(トランス・変圧器容量等)の増加工事が予定されていなくても、予定の変更等で、上記の事例となった場合は、増加された日に遡って、1年未満のご使用として料金を精算させていただきますがいかがでしょうか。	御見込みのとおりです。
26	電気の需給契約は1年を単位としており、新たに電気の需給契約を締結した場合には、その契約内容を1年間継続していただくことを原則としております。1年を満たさないで需給契約を廃止される場合は、1年未満のご使用としての料金の精算、期中解約金を申し受けます。また、契約電力等を1年に満たないで減少される場合は、当該部分について1年未満のご使用として料金を精算させていただきます。 1年未満のご使用としての料金の精算および期中解約金は、料金最終請求月に料金精算させていただきますがいかがでしょうか。	ご質問いただいた内容で対応可能です。
27	弊社は令和6年4月1日の電気需給約款の改定により電力量単価が単一となる料金プラン(ベーシックプラン)での応札となります。料金内訳も(夏季・その他等2窓)(ピーク・夏季昼間・その他昼間・夜間等4窓)の区別がなく同一単価が表示されますがいかがでしょうか。	御見込みのとおりです。

設計図書等の種類・頁・番号	質問内容	回答
28	<p>弊社では新料金メニューの導入に伴い、電気料金の確定に締め日を設定させていただくこととなりました。 大口1日検針の場合、締め日は原則毎月8日で設定させていただき、請求書の発送は締め日から2営業日後の発送となりますがよろしいでしょうか。 ※締め日につきましては、基本設定日以外でも基本設定日以降で協議可能です。 (例) 大口1日検針※締め日8日の場合 実際のご使用期間: 2024年4月1日～2024年4月30日 ご請求対象期間: 2024年4月9日～2024年5月8日 ① ご使用いただいた電気料金月ではなく、締め日の月(ご請求対象期間終了日の属する月)が印字されます。本例の場合2024年5月分と印字されます。 ② ご請求対象期間については、実際の電気のご使用期間ではなく、前回の締め日の翌日から当該月の締め日までの期間が印字されます。本例の場合、2024年4月9日～2024年5月8日と印字されます。</p>	<p>① 使用した電気料金月ではなく、締め日の月(請求対象期間終了日の属する月)が印字されることについては、問題ありません。 ② 使用期間及び請求対象期間は同一期間としてください。</p>
29	<p>まとめ請求のうち1需要場所でも電気料金の確定が遅れてしまい、当月の締め日に料金確定が間に合わなかった場合、まとめ請求全体で締め日時点の料金が0円で確定となってしまう、ご請求が1度0円で出てしまいますので、予めご了承ください。 ※0円請求後、料金が確定次第ご請求させていただきます。</p>	<p>一度0円で確定することは承しますが、確定次第速やかに請求することとし、また翌月請求分と合算することなく、単月分にて請求することとします。</p>
30	<p>落札後の契約条件を確認する必要があるため、入札前に契約書(案)をご提示いただけますでしょうか。</p>	<p>(No.14の回答のとおり)</p>
31	<p>弊社が落札した場合、契約書や賞書について協議させていただくことは可能でしょうか。また、可能な場合、電気需給契約の内容は多岐にわたるため、契約書にない細目の事項に関しては地域を所轄するみならず小売電気事業者の電気需給約款に依拠する形で締結させていただくことは可能でしょうか。</p>	<p>(No. 10の回答のとおり)</p>
32	<p>一般送配電事業者の託送供給約款の見直し(レベニューキャップ制度)等、社会情勢の大きな変化があった場合は、契約単価を変更させていただきたいと存じますが応じていただけますか。 ※レベニューキャップ制度とは、近年頻発している自然災害や、再生可能エネルギーの普及など、様々な環境変化に対応するため、一般送配電事業者が電力送配電設備の強靱化などに必要な投資の確保と、コスト効率化による費用削減を両立させるための制度となり、一般送配電事業者の送配電設備を利用する際の利用率であることから、当社にて提供しているすべての料金メニューが対象となります。</p>	<p>(No. 17の回答のとおり)</p>
33	<p>弊社が落札した場合、実際の料金算定にあたっては、各月の実測力率により基本料金を算定することとし、電力量料金については当該月の燃料費等調整単価(燃料費調整+市場価格調整)による調整を行うことでよろしいでしょうか。</p>	<p>(No. 13の回答のとおり)</p>
34	<p>契約単価および電気料金請求時は税込単価とすることでよろしいでしょうか。</p>	<p>御見込みのとおりです。</p>
35	<p>電気料金請求書について、弊社ではインボイス制度における適格請求書への押印は必須項目ではないため、電気料金請求の際、適格請求書への押印を省略させていただいております。責任者名や担当者名、連絡先なども請求書には記載されておりません。また、Webにて確認いただけますが、よろしいでしょうか。</p>	<p>請求者の押印を省略するにあたっては、①債権者登録を行っている、または②請求書の発行責任者の所属・役職・氏名及び担当者の氏名・連絡先が請求書に明記されている必要があります。</p>
36	<p>一般送配電事業者から提供される30分値データに欠損が生じる場合がありますが、提出データがすべて整わない場合がありますがよろしいでしょうか。</p>	<p>仕様書2(4)記載のとおり、発注者の求めに応じ、30分毎使用量データを電子データにて提出できるよう対応することとしております。欠損が生じたことにより提出できない場合は、適宜協議することとします。</p>
37	<p>現在の計量日を提示していただけますでしょうか。</p>	<p>(No. 5の回答のとおり)</p>
38	<p>弊社が落札した場合、一般送配電事業者の制度により、毎月の計量日は一般送配電事業者が定める、計量日となりますがよろしいでしょうか。 その場合、契約終了日前後での請求書の分割は行えず、場合により年間の請求が13回になることがありますかよろしいでしょうか。</p>	<p>ご質問いただいた内容で対応可能です。</p>
39	<p>質問書の回答内容を確認するために担当者さま宛てに電話することは可能でしょうか。</p>	<p>不可です。</p>
40	<p>開札結果は開札日にご担当者様より、電話、メール等でご連絡をいただけないでしょうか。 その場合、全ての応札者名、応札価格、等を教えていただくことは可能でしょうか。</p>	<p>開札結果については、落札候補者にもみ落札候補者になった旨を連絡をいたします。 全ての応札者、応札価格等については、開札後1週間程度を目安に、ちば電子調達システム及び契約検査課窓口にて公開いたします。 公開前に電話やメール等でお伝えすることはできません。即時に知りたい場合は、開札に立会いください。(立会を希望する場合、事前連絡が必要です)</p>
41	<p>弊社が落札した場合、契約協議は電話、メール等での対応でよろしいでしょうか。</p>	<p>ご質問いただいた内容で対応可能です。</p>

設計図書等の種類・頁・番号	質問内容	回答
42	仕様書2(4)に関して、弊社では請求明細や使用電力量等のデータ提供は、web上で閲覧並びにダウンロードができる無料サービスがございますので、こちらのサービスをお客様にご利用いただくことでよろしいでしょうか。 また、請求明細は紙でも郵送いたします。	ご質問いただいた内容で対応可能です。
43	入札対象施設の現供給者を教えてください。(切替時に必要となります。) 最終保障契約の場合その旨お知らせいただけますか。別途必要書類の提出が必要となる場合がありますのでご了承ください。	現供給者は、株式会社V-Powerです。 なお、最終保障契約ではありません。
44	初めて旧一般電気事業者から新電力に切替する施設がありますか。また、自動検針装置(スマートメーター)の設置の有無を教えてください。	初めて旧一般電気事業者から新電力に切替する施設はありません。 自動検針装置(スマートメーター)は設置されています。
45	各施設の現在の計量日を教えてください。	(No. 5の回答のとおり)
46	契約電力500kW未満の施設においては、計量日は、現在供給されている電力会社から変更できませんので、ご容赦いただけますか。 契約電力500kW以上の施設においては、現在の計量日が1日以外の場合、弊社に切り替わった際は「1日」に変更となりますが、よろしいでしょうか。	ご質問いただいた内容で対応可能です。
47	計量日はご使用期間末日の翌日0:00となりますのでご了承ください。 (例:使用期間が3/10~4/9の場合、計量日は4/10 0:00)	了承します。
48	蓄熱割引等の適用ができませんが承いただけますか。	蓄熱割引等については、本入札価格の対象外の為、落札事業者様と協議することとします。
49	入札金額内訳書ですが、令和7年7月1日~令和8年3月31日分での算出となっておりますが、9か月分の入札金額という認識でよろしいでしょうか。	御見込のとおりです。9か月分の金額で算出し、入札してください。
50	入札内訳書作成に当たり、以下の端数処理方法と表示桁数を教えてください。 (小数点第●位までを切捨てor切上げor四捨五入など)。 ① 基本料金 ② 電力量料金	本入札における基本料金及び電力量料金については、小数第2位までとします。 請求時の電気料金の計算方法は基本料金、電力量料金、燃料費等調整額それぞれ小数第2位未満四捨五入とし、それらの合計した金額を円未満切り捨てとします。
51	契約電力が500kW未満の施設は、各月の契約電力は「その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。」という運用になります。 契約電力が500kW以上の施設に於いては、仕様書に記載の契約電力が使用できる最大となります。 契約電力が500kW以上で契約電力を超えて使用した場合、変更の必要性があるときは、発注者と受注者が協議して契約電力を変更することとなります。また、契約電力を超えた場合は、超過料金が発生します。	仕様書内【別紙2-1】令和7年度予定使用量に記載のとおり、現時点では1施設において、契約電力が500kWを上回ることを想定しておりません。契約電力が500kW以上で契約電力を超えて使用し、変更の必要が生じた場合には適宜協議することとします。
52	弊社が契約となった場合、請求時の電気料金の計算方法は基本料金、電力量料金、燃料費等調整額それぞれ銭未満四捨五入とし、それらの合計した金額を円未満切り捨てとなりますがよろしいですか。	ご質問いただいた内容で対応可能です。
53	1施設の電気料金のお支払いを複数で分担して支払いされることはございますか。(例:庁舎○○円、売店○○円等)。 ある場合は、対象施設と分担数を教えてください。また分担後の支払金額について毎月弊社に通知いただけますか。 なお、分担後の請求書の発行はできませんがよろしいでしょうか。	1施設の電気料金を複数で分担して支払うことはありません。
54	東京電力エナジーパートナー株式会社が定める2025年4月1日実施のベーシックプラン(以下、「東電EP25ベーシック」といいます)適用の場合、弊社では、燃料費調整は、東電EP25ベーシックと同じ方法で計算します。 市場価格調整については、東電EP25ベーシックと同様に以下の式で単価を算定しますが、反映タイミング等での相違点があります。 ①市場価格調整単価=(②平均市場価格-③基準市場価格)×④基準市場単価(相違点) ・②平均市場価格は、東電EP25ベーシックより遅れて反映(計量日より、1か月後または2か月後)となります。 ・④基準市場単価は、予め月ごとに設定していますが、東電EP25ベーシックより2か月遅れの数値となります。 ・②平均市場価格は、東電EP25ベーシックは、朝昼晩夜の4時間帯区分ごとに算定し、①市場価格調整単価も、4時間帯区分で設定しますが、弊社では時間帯区分での設定ではありません。 (③基準市場価格は、東電EP25ベーシックと同じ値です) 弊社落札となった場合は、当該算定方法で、供給期間中継続して適用することをご承諾いただけますでしょうか。 ※ご契約満了まで、燃料費調整額(○.○○円)及び市場価格調整額(○.○○円)を固定するお願いはありません。	(No. 13の回答のとおり)
55	燃料費調整額についてみなし小売り電気事業者(東京電力エナジーパートナー株式会社)が定める料金プランについて、どのプランを適用されるのかプラン名を教えてください(例:ベーシックプラン等)。	(No. 4の回答のとおり)

設計図書等の種類・頁・番号	質問内容	回答
56	ベーシックプラン適用の場合、電力量料金単価は、季節、時間帯の区別なく同一の単価で設定させていただきますがよろしいでしょうか。	電力料金の単価について、夏季料金単価及びその他季料金単価が同一になることは問題ありません。
57	供給期間終了までの間に、基準燃料価格等算定諸元の見直しを行う際には、基準燃料価格等算定諸元のみでなく、基本料金単価、電力量料金単価も併せた見直しを行うこととなりますがよろしいでしょうか。	(No. 17の回答のとおり)
58	地域の旧一般電気事業者が料金を改定した場合や、市場価格の変動又は経済状況等の変動があった場合は、協議の上、契約単価等の変更は可能ですか。	(No. 17の回答のとおり)
59	契約書締結後、契約書に記載がない事柄で弊社が協議を申し出た場合、応じていただけますか。	(No. 10の回答のとおり)
60	契約期間中及び契約期間満了時に施設の閉鎖や移転等により電力を供給停止する施設がある場合、別途面にて申込みを頂かないと対応できませんのでご容赦いただけますか。	了承します。
61	電気の契約を締結した場合には、その契約内容を1年間継続していただくことを原則とし、1年未満のご使用の場合は、臨時電力の料金が適用されます。契約を締結した後、1年に満たないで契約を廃止される場合(または契約電力等を1年に満たないで減少される場合、または契約電力を増加後1年に満たないで廃止される場合)は、当該部分について臨時電力を適用したのとして後日料金を精算することは可能ですか。	可能です。
62	契約期間中に建替えや増築、トランス増量や受変電設備および引き込み位置の移設・変更等、電力の契約に影響するような工事が予定されている施設がありましたら、対象施設と工事内容を教えてください。	(No. 7の回答のとおり)
63	弊社が落札した場合、計量が1日以外の施設については、お支払回数が「13回」になります。予めご了承くださいませか。	了承します。
64	弊社は、制限中止割引の適用が出来ませんが、ご了承くださいませでしょうか。	了承します。
65	別紙4に太陽光の実績がありますが、こちらは今回のご契約には含まれないという認識でよろしいでしょうか。	【別紙4】の太陽光発電の実績は、仕様書2(1)7「太陽光発電設備の有無」の情報に関するものであり、本契約は【別紙1】記載の需要場所(施設)へ電力を供給するものです。
66	入札金額内訳書を電子入札システムで添付する際、PDF化したものを添付してもよろしいでしょうか。それともエクセルのまま添付でしょうか。	PDFでの提出も可能です。
67	入札までに、契約書案をいただくことは可能でしょうか。	(No.14の回答のとおり)
68	入札要綱9に「落札決定の日から5日以内に契約を締結しなければならない。」とありますが、弊社落札となった場合、事務処理等の関係で5日以内の提出は難しいですが、提出期限を延長いただくことは可能でしょうか。また提出は郵送提出でよろしいでしょうか。	(No.12の回答のとおり)
69	燃料費調整についてご質問です。燃料費調整額は地域電力株式会社(東京EP)の25年度ベーシックプランに適用される算定方法でよろしいでしょうか。また、その際、弊社の算出方法は『燃料費調整単価』+『市場価格調整単価(検針日が毎月2日から月末までのいずれかの場合)』となりますが、ご了承くださいませでしょうか。出典元： https://www.tepco.co.jp/ep/private/fuelcost2/newlist/index-j.html	(No. 13の回答のとおり)
70	当該施設は、「予備線・予備電源・自家発補給電源はない。」という理解でよかったですでしょうか？	御見込みのとおりです。
71	「入札保証金・契約保証金」の免除という認識でよろしいでしょうか。尚、免除の場合、何か特別提出が必要な書類はございますでしょうか。(例えば、他の地方公共自治体等の実績調書を提出等)	入札保証金・契約保証金は免除となります。免除に伴う提出書類はございません。
72 仕様書・2頁・2番	請求書→請求書は電子請求書でありお客様マイページからPDF形式でダウンロードしていただくこととなります。お客様マイページ毎の請求書ダウンロードをいただく形となりますがご了承くださいませでしょうか。	了承いたします。
73 仕様書・2頁・2番	請求書の印影→請求書について印影なし(代表者名、責任者・担当者名および連絡先記載)が通常となりますが、ご了承くださいませでしょうか。印影がやむを得ず必要な場合、電子印(法人印)のご対応となります。	(No. 35の回答のとおり)

	設計図書等の種類・頁・番号	質問内容	回答
74		<p>・契約開始時または供給期間中に契約電力の変更希望及び予定はございますか(500kW以上の協議制契約の場合)。併せて、契約開始後の契約電力変更に関しましては、管轄エリア電力会社様の承認が必要となりますため、相当の期間と変更となる根拠資料の提出にご協力をいただきます。ご了承のほどお願いいたします。</p>	<p>受電設備に係る工事を予定しているのは下記のとおりです。 ・第七中学校において、単相トランス50kVAのものを75kVAに更新予定です。更新後の単相トランスの総容量は125kVAから150kVAに変更となります。(更新時期は令和7年8月) ・袖ヶ浦東小学校において、トランスは既存のままですが、LBS及びコンデンサを更新する予定です。(更新時期は未定) ・総合教育センターにおいて、電気容量は未定ですが、ルームエアコン2台を新設予定です。(令和7年6月～7月頃) また、契約開始後の契約電力変更においては、適宜協議することとしますが、管轄エリア電力会社様の承認が必要であること、相当の期間と変更となる根拠資料の提出が必要であることについて、了承しました。</p>
75		<p>電気不使用時→電気をまったく使用しない月の基本料金は、半額算定としてよろしいでしょうか。半額算定の計算式は、以下のとおりです。(計算式)基本料金(未使用月)＝契約電力(kw)×基本料金単価(円)×0.5</p>	<p>御見込みのとおりです。ただし、現時点では各施設において、「電気を全く使用しない月」は想定しておりません。</p>
76	仕様書・2頁・3番	<p>請求書金額の計算方法→請求時の電気料金計算方法は基本料金、電力量料金、燃料調整額それぞれ銭未満四捨五入とし、それらの合計した金額を円未満切り捨て、良いでしょうか。</p>	<p>請求時の電気料金の計算方法は基本料金、電力量料金、燃料費等調整額それぞれ小数第2位未満四捨五入とし、それらの合計した金額を円未満切り捨てとします。</p>
77		<p>当該地域を所轄するみなし小売り電気事業者が、燃料費調整単価の算定方法の見直しが行われた場合、弊社においても同様に見直しを行う可能性があります。その場合、契約単価(基本料金・従量料金単価)と燃料調整費について、協議に応じて頂けますでしょうか。</p>	<p>(No. 17の回答のとおり)</p>
78		<p>託送費の件当該地域を所轄する送配電事業者が、託送費の算定方法の見直しが行われた場合、弊社においても同様に見直しを行う可能性があります。その場合、協議に応じて頂けますでしょうか。</p>	<p>(No. 17の回答のとおり)</p>
79		<p>スイッチングにあたり開札日から託送切替(スイッチング)手続きにあたり、弊社落札の場合、切替手続きに必要な書類一式をご提出頂けますでしょうか。</p>	<p>落札後、必要書類を確認した後、提出します。</p>
80	仕様書・2頁・3番	<p>支払い方法→支払い方法は、振込・口座振替と、どちらとなる予定でしょうか。</p>	<p>(No. 6の回答のとおり)</p>
81		<p>入札書に記載する日付に指定はございますか。</p>	<p>開札日を記載してください。</p>
82		<p>現在の電力供給者を教えて頂くことは可能でしょうか。</p>	<p>(No. 8の回答のとおり)</p>
83		<p>現契約は、最終保障契約でしょうか。</p>	<p>最終保障契約ではありません。</p>
84		<p>入札書の送付について、レターパックプラスでの郵送は可能でしょうか。</p>	<p>本入札は電子入札となりますが、紙入札参加申請書を事前に提出している事業者様に限り、紙の入札書にて入札可能です。なお、レターパック等の郵送での提出も可能ですが、入札締切日時までに必着となります。</p>
85		<p>25年7月1日供給開始迄に、契約容量(KW)を変更する予定はあるでしょうか？併せて、契約開始後の契約電力変更に関しましては、管轄エリア電力会社様の承認が必要となりますため、相当の期間と変更となる根拠資料の提出にご協力をいただきます。ご了承のほどお願いいたします。</p>	<p>現時点において、25年7月1日迄に契約容量(KW)が変更する可能性がある工事については、下記のとおりです。 ・総合教育センターにおいて、電気容量は未定ですが、ルームエアコン2台を新設予定です。(令和7年6月～7月頃) また、契約開始後の契約電力変更において、適宜協議することとしますが、管轄エリア電力会社様の承認が必要であること、相当の期間と変更となる根拠資料の提出が必要であることについて、了承しました。</p>
86	別紙1	<p>対象施設の現在の電力供給会社及び計量日をご教示ください。</p>	<p>現在の電力供給会社は株式会社V-Powerです。計量日は別紙①のとおりです。</p>
87		<p>料金の算定期間は計量日から計量日の前日となりますがご了承いただけますでしょうか。</p>	<p>了承します。</p>
88		<p>検針日が1日以外の場合は年間の請求が13回、供給最終月のご請求が翌月、翌々月の2回に分割されますがご了承いただけますでしょうか。</p>	<p>了承します。</p>
89	別紙1	<p>対象施設について、自動検針装置設置済みの施設でしょうか。</p>	<p>(No. 9の回答のとおり)</p>
90	別紙1	<p>対象施設について、自家発補給電力の契約はありますか。ある場合は契約電力(kw)、仕様想定量(kWh)、使用予定期間を教えてください。</p>	<p>対象施設について、自家発補給電力はありません。</p>
91	仕様書3.その他(5)	<p>燃料費調整については東京電力エナジーパートナー社のベーシックプランとなりますでしょうか。</p>	<p>(No. 4の回答のとおり)</p>