

質 疑 応 答 書

	設計図書等の種類・ 頁・番号	質 問 内 容	回 答
1	p71	ストーブリース費用の数量の単位を教えてください。	数量の単位は、台となります。
2		受水槽のオーバーホールの内容を教えてください。	受水槽取付ボルトのうち、劣化したものの交換及び受水槽架台のケレンと錆止め塗装となります。
3		アスベストが含まれた撤去材は無しでよろしいでしょうか。	事前に実施した石綿分析調査結果に基づき、撤去予定の配管保温材について、石綿含有建材として見込んでおります。