質 疑 応 答 書

	設計図書等の種類・頁・番号	質 問 内 容	回答
1	設計書P-19 図面M-04	空調室外機について、設計書P-19にはJRA耐塩害仕様と記載有りますが、図面M-04の機器表にはJRA耐塩害仕様の記載がありません。（通常仕様）図面優先とし通常仕様と考えて宜しいでしょうか。	図面優先とし、通常仕様としてください。
2	設計書表紙	工期につきまして、令和8年10月30日までと記載がありますが、室外機の納期が発注後6か月程度とメーカーからの回答です。室外機の納期に時間が要する場合、工期延期は可能ですか。	発注前にメーカーに聞き取りを行ったところ、遅くとも5か月程度と回答があったため、このエ期としています。その後、需要の増加等状況が変わり、室外機の納期に時間を要する等、受注者の責に帰すことが出来ない事由による場合は工期延長の協議が可能です。