

質 疑 応 答 書

	設計図書等の種類・ 頁・番号	質 問 内 容	回 答
1	特記仕様書第7章その 他	工事期間が令和10年3月24日までを予定されているが、本業務の工期内で点検実施時に完了しない補修範囲については、補修工事の状況報告を点検結果とする認識で良いでしょうか	津田沼駅北口ペDESTリアンデッキの補修工事は令和10年3月24日までの工事期間となっておりますが、補修工事中の箇所の点検については工事の完了を待たずに、補修工事中であることの状況報告を点検結果として問題ありません。
2	特記仕様書第7章その 他	補修後の点検実施を前提とした場合、点検実施時期により工期延伸は協議可能でしょうか	質問番号1の回答のとおりです。
3	別紙2歩道橋面積一 覧の備考	津田沼駅北口ペDESTリアンデッキの現在の足場の設置範囲を図面等で提供していたことは可能でしょうか	「特記仕様書第5章10」のとおりです。
4	特記仕様書第7章その 他	久々田歩道橋の鉄道会社との協議は、近接協議のみで線路内の保安要員立会いは不要の認識で良いでしょうか	そのとおりです。変更が生じた場合は協議します。
5	全般	津田沼駅南口ペDESTリアンデッキについて、前回点検の実施方法を確認させていただきたいので前回の点検調書、状況写真などを追加資料で頂くことは出来ますでしょうか	「特記仕様書第5章10」のとおりです。
6	全般	久々田歩道橋について前回点検の実施方法を確認させていただきたいので前回の点検調書、状況写真などを追加資料で頂くことは出来ますでしょうか	「特記仕様書第5章10」のとおりです。
7	第4章 技術者要件	管理技術者が橋梁点検員を兼務してもよろしいでしょうか。	橋梁点検員に関しては、点検業務の品質向上を目的としており、管理技術者に関しては、委託業務の全体的な視点から管理を行う立場であることから、適切な品質管理を確保するため、橋梁点検員との兼務は認めません。